



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO
JEQUITINHONHA E MUCURI

Diamantina - Minas Gerais



Concorrência 012/2014

Objeto: Contratação de empresa especializada para instalação do sistema de climatização do Campus Avançado do Mucuri – UFVJM – Teófilo Otoni (MG)

ESCLARECIMENTO 005

PERGUNTA

1. Na planilha do prédio das engenharias não tem o item referente ao isolamento para a tubulação de cobre, onde devemos considerar os custos referentes a esse item, uma vez que o preço do tubo de cobre esta igual aos demais prédios em que os custos do isolamento estão separados?
2. Considerando que os 3 prédios tem um valor de quase R\$ 700.000,00 referente a instalações elétricas, além da elétrica referente ao ar condicionado tem instalações elétricas prediais uma vez que tem cabos de 70mm² a 150mm² que não se encaixam nas instalações de HVAC
3. Caso seja escopo dessa licitação instalações elétricas que não sejam referentes ao sistema HVAC solicitamos que sejam disponibilizados os projetos e seus respectivos quantitativos.

RESPOSTA

- 1 – Ater-se à planilha, eventual necessidade de ajustes poderá ser feitos via aditivos, durante o contrato, caso necessário, conforme previsto na Lei 8.666/1993.
- 2 - As instalações elétricas se referem apenas ao projeto de HVAC, os cabos citados são utilizados na alimentação dos quadros conforme diagrama unilifar presente nos projetos elétricos.
- 3 - As instalações elétricas se referem apenas ao projeto de HVAC, sendo que os projetos e quantitativos já foram disponibilizados.

Em: 14/11/2014

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 23086.003463/2014-30

Leonardo Rebouças de Brito Figueiredo
Engenheiro Civil – Diretor Infraestrutura/UFVJM
CREA-MG 17.5952-D