

PLANTA LAYOUT 1º PAVIMENTO /TÉRREO

ÁREA PAVIMENTO = 790,55 m²
ESC. 1:100

CÓDIGO	SIMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR
S12	SAÍDA	SAIDA DE EMERGÊNCIA	SIMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE. TAMANHO DA LETRA: 85 mm
M7	PORTA DE SEGURANÇA DEVE PERMANECER ABERTA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO(S) NO AMBITANTE	SAIDA DE EMERGÊNCIA	PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE. TAMANHO DA LETRA: 30 mm.
M1	EXPLOSÃO(ÕES) EXPLICITADA DO(S) SEGUINTE(S): SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO: * SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO * ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA * PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA * BRIGADA DE INCÊNDIO * ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA * EXTINTORES DE INCÊNDIO * EXTINTORES DE INCÊNDIO EDIFICAÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO EM CASO DE EMERGÊNCIA: LIGUE DE 193 - CORPO DE BOMBEIROS LIGUE 190 - POLÍCIA MILITAR	INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO (Figura meramente ilustrativa adotar os sistemas especificados no memorial descritivo)	SIMBOLO: QUADRO OU RETANGULAR FUNDO: VERDE. MENSAGEM ESCRITA REFERENTE AOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTE NA EDIFICAÇÃO, O TIPO ESTRUTURA E SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. BRIGADA. TAMANHO DA LETRA: 30 mm.
M2	LOTAÇÃO MÁXIMA: 120 PESSOAS SENTADAS 30 PESSOAS EM PÉ	INDICAÇÃO DE LOTAÇÃO MÁXIMA ADMITIDA NO RECINTO DE REUNIÃO DE PÚBLICO (Figura meramente ilustrativa de indicação máxima conforme especificado em projeto)	PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE. TAMANHO DA LETRA: 45 mm
O2	50cm	OBSTACULO (Figura meramente ilustrativa de aplicação do fita no piso	SIMBOLO: RETANGULAR OU QUADRADO FUNDO: AMARELO PICTOGRAMA: LISTAS PRETAS INCLINADAS A 45º. FITA ANTIDERRAPANTE
O1		OBSTACULO (Figura meramente ilustrativa de aplicação do fita na parede	SIMBOLO: RETANGULAR OU QUADRADO FUNDO: AMARELO. PICTOGRAMA: LISTAS PRETAS INCLINADAS A 45º.
P4		Proibido utilizar elevador em caso de incêndio	SIMBOLO CIRCULAR FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE

CÓDIGO	SIMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR
S1		SAIDA DE EMERGÊNCIA	SIMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
S2		SAIDA DE EMERGÊNCIA	SIMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
S3		SAIDA DE EMERGÊNCIA	SIMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
S4		SAIDA DE EMERGÊNCIA	SIMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
S5			
S6			
S7			
S8		ESCADA DE EMERGÊNCIA	SIMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
S9			
S17	10	NÚMERO DO PAVIMENTO	SIMBOLO: RETANGULAR OU QUADRADO FUNDO: VERDE MENSAGEM INDICANDO NÚMERO DO PAVIMENTO. POSSIBILIDADE DE FELA ASSOCIAÇÃO DE DUAS PLACAS (POR EXEMPLO 1º + 1S = 1º SS). DE TAMANHO DA LETRA: 65 mm.

- CLASSIFICAÇÕES DA EDIFICAÇÃO QUANTO AO DECRETO 44.746/2008 e IT-01:
- CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCO QUANTO A OCUPAÇÃO – E-1;
- CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO A ALTURA – I;
- CLASSIFICAÇÃO DO RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO – BAIXA (300MJ/m2)
- MEDIDAS DE SEGURANÇA EXIGIDAS: SAIDAS DE EMERGÊNCIA; BRIGADA DE INCÊNDIO, ACESSO DE VATURAS, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, EXTINTORES e HIDRANTES.

NOTA.:

- A presente edificação está atendendo todas as exigências mencionadas na IT 04 do CBMMG (acesso de viatura nas edificações e áreas de risco), pois a mesma se encontra com suas fachadas voltadas ao logradouro público, no qual atende os critérios adotado na IT 04 do CBMMG.

OBS.:

- É vedado o uso de peças plásticas em fechaduras, espelhos, maçanetas, dobradiças e outros, em portas de:
a) rotas de saídas;
b) entrada em unidades autônomas; e
c) salas com capacidade acima de 50 pessoas.
- A colocação de fechaduras nas portas do pavimento de descarga, onde houver necessidade de se garantir segurança aos usuários da edificação, deverá ser feita de modo que, pelo lado interno, seja possível a abertura pelo lado interno, sem necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo lado externo seja feita apenas por meio de chave, dispensando-se maçanetas, etc.
- Em situação de emergência, as chaves para acesso à edificação pelo lado externo por guarnições do Corpo de Bombeiros Militar deverão estar disponíveis na entrada principal da edificação, preferencialmente, com integrante da brigada de incêndio.

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	1.551,00 m²

TABELA REVESTIMENTO / PISOS

PISOS	1	PORCELANATO GRAFITE POLIDO PORTOBELLO LINHA MINERAL RET. COD.: 22286 60X60cm JUNTA CORRIDA NOS DOIS SENTIDOS
	RODAPÉS	PORCELANATO GRAFITE POLIDO PORTOBELLO LINHA MINERAL RET. COD.: 22286 60X60cm H=20cm
	SOLEIRAS	GRANITO POLIDO 20mm BRANCO SIENA NA ESPESSURA DA PAREDE E NA LARGURA DA PORTA

TABELA REVESTIMENTO / PAREDES E TETO

PAREDES	1	PINTURA TINTA ACRILICA FOSCA CORAL COR BRANCO NATURAL COD.: 50YY 83/039 / FACHADA
	2	PINTURA TINTA ACRILICA FOSCA CORAL COR MEIA ESTAÇÃO
	3	PINTURA TINTA ACRILICA FOSCA CORAL COR LEITE & MEL COD.: 10YY 69/130 / FACHADA
	4	PINTURA TINTA ACRILICA FOSCA CORAL COR BRANCO BARBANTE COD.: 00YY 74/053 / CIRCULAÇÃO
	5	PINTURA TINTA ACRILICA FOSCA CORAL COR GEADA TROPICAL COD.: 90GY 83/104 / LABORATÓRIOS / OUTROS AMBIENTES
	6	BARRADO CERÂMICO DE 150cm REVESTIMENTO PORTOBELLO GLACIER WHITE 30x60cm RET. / ACIMA: PASTILHA JATOBÁ COLEÇÃO SOFT, COR: SC 5270 ROSA LICHIA / PASTILHA JATOBÁ COLEÇÃO SOFT, COR: SC 5280 ROSA ANTIGO / PASTILHA JATOBÁ COLEÇÃO SOFT, COR: SC 5290 AMEIXA / ACIMA: PINTURA TINTA ACRILICA CORAL FOSCA / COR ROSA CONQUISTA ATÉ FORRO DE GESSO.
	7	BARRADO CERÂMICO DE 150cm REVESTIMENTO PORTOBELLO GLACIER WHITE 30x60cm RET. / ACIMA: PASTILHA JATOBÁ COLEÇÃO SOFT, COR: SC 5180 AZUL CÉU / PASTILHA JATOBÁ COLEÇÃO SOFT, COR: SC 5190 AZUL LITORAL / PASTILHA JATOBÁ COLEÇÃO SOFT, COR: SC 5200 AZUL OCEÂNO / ACIMA: PINTURA TINTA ACRILICA CORAL FOSCA / COR INVERNO NA SERRA ATÉ FORRO DE GESSO.
	8	BARRADO CERÂMICO DE 150cm REVESTIMENTO PORTOBELLO GLACIER WHITE 30x60cm RET. / ACIMA PINTURA VERDE VITÓRIA COD.: 90GY 67/146
TETO	1	PINTURA TINTA ACRILICA / COR BRANCO NEVE
	2	FORRO GESSO / PINTURA TINTA ACRILICA / COR BRANCO NEVE

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - ANEXO K - IT-01

EXTINTORES	O SISTEMA DEVERÁ ESTAR CONFORME IT–16 DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS UTILIZAR EXTINTORES DE 4kg
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	O SISTEMA DEVERÁ ESTAR CONFORME IT–15 DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS – PARA SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR, h=1,80m – PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, h=1,80m – CONDIÇÃO ONDE A PLACA É FIXADA SOBRE UMA SUPERFÍCIE PLANA (PAREDE,. PILAR, ETC.), – PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, h=4,20m – CONDIÇÃO ONDE A PLACA ESTÁ NA FORMA PENDENTE, ATIRANTADA OU FIXADA PELA SUA BORDA LATERAL (RISCO DE ACIDENTES EM ALTURAS INFERIORES PELO FATO DAS MESMAS ESTAREM PERPENDICULARES CONFORME ITEM 6.3 "C" DA IT–15/), – PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, h=4,01m + Verga – CONDIÇÃO ONDE A PLACA ESTÁ SOBRE A PORTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA. INSTALAR A BASE DA MESMA A UMA ALTURA MÍNIMA DE 2,10m.
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	O SISTEMA DEVERÁ ESTAR CONFORME IT–08 DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS TODAS AS ESCADAS DAS EDIFICAÇÕES SÃO NÃO ENCLAUSURADAS (NE) E TODAS DEVEM POSSUIR PISO ANTIDERRAPANTE OS CORRIMÃOS NÃO PODEM TERMINAR EM PONTAS.
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	O SISTEMA DEVERÁ ESTAR CONFORME IT–13 DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA SERÃO ALIMENTADAS POR BATERIAS COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS, EXCETO ONDE INDICADO CONTRÁRIO
HIDRANTES	O SISTEMA DEVERÁ ESTAR CONFORME A IT–17 DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS HIDRANTES TIPO COLUNA SECA.
ALARME INCÊNDIO	O SISTEMA DEVERÁ ESTAR CONFORME A IT–14 DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS E A NBR 17240 DA ABNT.
ACESSO DE VIATURAS	O SISTEMA DEVERÁ ESTAR CONFORME A IT–04 DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS
BRIGADA DE INCÊNDIO	O SISTEMA DEVERÁ ESTAR CONFORME A IT–12 DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS

CLASSIFICAÇÃO – Decreto Estadual 44746/08

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2
E	UNIVERSIDADE	E–1	LABORATÓRIOS E SALAS DE AULA	300 MJ/M2

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2
LEVE	300 MJ/M2

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO		
PISO	ACABAMENTO / REVESTIMENTO	NÃO SE APLICA
PAREDE	ACABAMENTO / REVESTIMENTO	NÃO SE APLICA
TETO E FORRO	ACABAMENTO / REVESTIMENTO	NÃO SE APLICA

LEGENDA

	EXTINTOR CO2 (PODE SER SUBSTITUIDO POR EXTINTORES DE PO QUIMICO SECO ABC)
	EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC
	EXTINTOR PO QUIMICO SECO BC (PODE SER SUBSTITUIDO POR EXTINTORES DE PO QUIMICO SECO ABC)
	ILUMINAÇÃO EMERGENCIA – ACLARAMENTO
	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
	IDENT. E DIM. DAS PLACAS DE SINAL. SEG. SINALIZAÇÃO RETANGULAR – L = COMP. DA PLACA SINALIZAÇÃO QUADRADA L = LADO SINALIZAÇÃO CIRCULAR – D = DIÂMETRO SIMBOLOGIA INDICATIVA NB 77–15 CBMMG
	SINALIZAÇÃO RETANGULAR – L = COMP. DA PLACA SINALIZAÇÃO QUADRADA L = LADO SINALIZAÇÃO CIRCULAR – D = DIÂMETRO SIMBOLOGIA INDICATIVA NB 77–15 CBMMG (A PCD + ACESSO MINIMA 03 AMBIENTE)
	IDENT. E DIM. DAS PLACAS DE SINAL. SEG. SINALIZAÇÃO CIRCULAR – D = DIÂMETRO SINALIZAÇÃO QUADRADA L = LADO SINALIZAÇÃO CIRCULAR – D = DIÂMETRO SIMBOLOGIA INDICATIVA NA IT–15 CBMMG
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE, h=2,5m
	BOTOEIRA ACIONADOR ALARME, h=1,30m
	DETECTOR DE FUMAÇA NO TETO
	HIDRANTE DE EXPEDIÇÃO SIMPLES
16,5x3/4"	TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 3 1/2" POLEGADAS
	ABRIGO PARA MANGUEIRAS
	ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INC.
	SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA
	EDIFICAÇÃO A SER CONSTRUIDA

ENGEDER
ENGENHARIA E ARQUITETURA

PROPRIETÁRIO: UFVM – MG
OBRA: PRÉDIO MEDICINA – C. TEÓFILO OTONI
PROJETO: PREVENTIVO DE COMBATE A INCÊNDIO

AUTOR: MAICON M. MORAIS–CREA/SC 129409–0
ESCALA: INDICADA
PRANCHA:

RESP. TÉCNICO: Eng. Maicon M. Morais –CREA/SC 129409–0
DESENHO: MAICON
01/07

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA 1º PAV./TÉRREO
DATA: AGOSTO/2018

Nº DESENHO: UFV–ENG–PPCI–PE–009
ÁREA: 1551,00 m²

Avenida Atlântica, 80 – Itapirubá – Imbituba/SC
48 3255–3163 – www.engeder.com.br