

## RESPOSTAS QUESTIONAMENTOS

### CONCORRÊNCIA 014/2009

#### Questionamento

##### 1) Planilha Bovino de Corte:

- a) Não possui água no local da obra. A UFVJM fornecerá?
- b) Item 4.1 - cerca de mourões - os mourões de madeira poderão ser de eucalipto tratado Ø 7,5 cm?

##### 2) Planilha Laboratório de ruminantes:

- a) Item 3.8.6 - cuba inox bojo fundo - qual as dimensões da cuba?
- b) Item 5.1 - cerca de mourões - os mourões de madeira poderão ser de eucalipto tratado Ø 7,5 cm?

##### 3) Planilha Bovino de Leite

- a) Item 5.1 - cerca de mourões - os mourões de madeira poderão ser de eucalipto tratado Ø 7,5 cm?

#### Resposta

##### 1) Planilha Bovino de Corte:

- a) A UFVJM vai suprir de energia e água até uma distância de 150 metros da obra.
- b) O mourão poder ser em madeira eucalipto tratado, mantendo as características postas na planilha pertinente.

##### 2) Planilha Laboratório de ruminantes:

- a) A cuba de aço inox bojo 400x340x110mm
- b) O mourão poder ser em madeira eucalipto tratado, mantendo as características postas na planilha pertinente.

##### 3) Planilha Bovino de Leite

- a) O mourão poder ser em madeira eucalipto tratado, mantendo as características postas na planilha pertinente.