

QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA

Concorrência 004/2009

Questionamento

Item 4.2.26 da planilha de Biotério e item 4.2.37 da planilha Laboratório de Anatomia e Fisiologia Animal: "Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator partida rápida e lâmpada fluorescente 4x40w, completa, fornecimento e instalação".

Esclarecer se as luminárias deverão ser com difusor de alumínio.

Resposta:

AS LUMINÁRIAS DEVEM SER DOTADAS DE DIFUSOR ALUMINIZADO DE ALTO BRILHO;

Questionamento

PRÉDIO DO BIOTÉRIO

De acordo com o projeto arquitetônico apresentado e planilha de serviços (quanto aos quantitativos) as salas de aulas prática, cirurgia/experimentos, sala de preparo e Biotério já existem e será executada uma ampliação, porém durante a visita técnica não foi apresentada área com construção existente. Estas salas fazem parte do escopo?

Resposta

Afirmativa. Durante a visita foi apresentada, POR MIM, a área com a construção existente. Trata-se de 2 ambientes próximos que serão integrados. CERTAMENTE A LICITANTE NÃO PRESTOU A DEVIDA ATENÇÃO.

Questionamento

Consta na planilha licitada somente as tomadas RJ45 para execução da rede de cabeamento estruturado, quanto aos cabos ele serão fornecidos pela UFVJM?

Resposta

O licitante deve OBSERVAR os itens constantes na planilha. No caso de divergência entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO. Os serviços que não consta na planilha serão executados pela UFVJM

Questionamento

Não consta reboco na planilha licitada todas as paredes serão revestidas com emboço?

Resposta

O licitante deve OBSERVAR os itens constantes na planilha. No caso de divergência entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

PRÉDIO DO LABORTÁRIO DE ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL

Questionamento

Qual o tipo de madeira a ser utilizada para execução da estrutura do telhado?

Resposta

PARAJUS, TANIBUCA OU SIMILAR DE BOA QUALIDADE

Questionamento

Consta no projeto arquitetônico uma cobertura em policarbonato alveolar translúcido, porém não consta este item na planilha licitada, ela será executada?

Resposta

O licitante deve OBSERVAR os itens constantes na planilha. No caso de divergência entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

Questionamento

Não consta reboco na planilha licitada todas as paredes serão revestidas com emboço?

Resposta

O licitante deve OBSERVAR os itens constantes na planilha. No caso de divergência entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

Questionamento

Consta na planilha licitada somente as tomadas RJ45 para execução da rede de cabeamento estruturado, quanto aos cabos ele serão fornecidos pela UFVJM?

Resposta

O licitante deve OBSERVAR os itens constantes na planilha. No caso de divergência entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

Questionamento

PENDÊNCIAS DE PROJETOS:

PRÉDIO DO BIOTÉRIO

Projeto arquitetônico - Detalhamento de esquadrias

PRÉDIO DO LABORTÁRIO DE ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL

Projeto arquitetônico - Detalhamento de esquadrias

Resposta

Todos os projetos complementares serão oportunamente entregues

Questionamento

Fundação em estaca escavada pode ser considerado também como estaca a trado? A comprovação de aptidão de desempenho técnico da empresa, todos os serviços relacionados, qual seria a quantidade mínima de cada um considerando os quantitativos estimados das planilhas?

Resposta

O licitante deve OBSERVAR os itens constantes na planilha. No caso de divergência entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO. Os serviços que não consta na planilha serão executados pela UFVJM

No item FUNDAÇÃO consta de forma muito clara que será procedido ESTACA A TRADO(BROCA) D=30CM C/CONCRETO VIRADO NA OBRA", bem como "ESCAVAÇÃO MECANIZADA MATERIAL 1a. CATEGORIA. PROF > 3 metros PARA ESTCA BROCA"