



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO  
JEQUITINHONHA E MUCURI

Diamantina - Minas Gerais



---

**ESCLARECIMENTO Nº 001**

**PERGUNTA:** No memorial de especificações técnicas, consta o serviço limpeza do terreno, e o mesmo não está contemplado na planilha orçamentária. Como isso se dará?

**VER RESPOSTA NO DOCUMENTO A SEGUIR**

**PERGUNTA:** Na planilha orçamentária consta 407,95m<sup>3</sup> de concreto, e o projeto arquitetônico ilustra apenas a viga baldrame de 0,2 x 0,2, onde este concreto será aplicado?

**VER RESPOSTA NO DOCUMENTO A SEGUIR**

**PERGUNTA:** De acordo com o memorial de especificações, as fundações (baldrames) deverão ser executadas de acordo com o projeto-tipo, porém na documentação do edital constam apenas os projetos de topografia e arquitetônico. É possível a disponibilização dos projetos e detalhamento das fundações?

**VER RESPOSTA NO DOCUMENTO A SEGUIR**



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E  
MUCURI  
**PROAD/DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA**



Diamantina, 11 de outubro de 2013.

- 1- No memorial de especificações técnicas, consta o serviço limpeza do terreno, e o mesmo não está contemplado na planilha orçamentária. Como isso se dará?

O terreno já está limpo pois existe uma via que contorna todo o limite do terreno onde será executado o cercamento.

- 2- Na planilha orçamentária consta 407,95m<sup>3</sup> de concreto, e o projeto arquitetônico ilustra apenas a viga baldrame de 0,2 x 0,2, onde este concreto será aplicado?

Este volume de concreto é para ser usado na fundação do cercamento e na viga baldrame.

- 3- De acordo com o memorial de especificações, as fundações (baldrames) deverão ser executadas de acordo com o projeto-tipo, porém na documentação do edital constam apenas os projetos de topografia e arquitetônico. É possível a disponibilização dos projetos e detalhamento das fundações?

Não existe projeto de fundação, o cercamento será executado conforme projeto arquitetônico, em cima de uma base de concreto e amarrado com uma viga baldrame.

Colocamo-nos a vossa inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessária.

Sem mais para o momento e certos de vossa compreensão, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

Alessandro de Oliveira Alves  
Diretor de Infraestrutura/UFVJM  
Eng° Civil – CREA-MG 107.372/E

Alessandro de Oliveira Alves  
Eng. Civil - CREA-MG 107.372  
Diretor de Infraestrutura/UFVJM  
Portaria 011 de 03/01/2013