



ESCLARECIMENTO Nº 002

Concorrência 024/2013

Objeto: Contratação de empresa especializada para obra de climatização de prédios da engenharia, pavilhão de salas de aula, administrativo/biblioteca - Campus Avançado do Mucuri - Teófilo Otoni (MG)

PERGUNTA:

Os prédios das engenharia e salas de aula tem um BDI de 23,25%, porém o prédio da biblioteca tem o BDI de 24,87%, podemos adotar BDI igual para todos os prédios?

RESPOSTA:

Conforme item 8.3 do edital "Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI com base em fórmula apresentada adiante, levando em conta que nessa taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro", não cabendo a UFVJM definir o BDI - bonificação e despesas indiretas – das empresas participantes do processo licitatório.

PERGUNTA:

Favor esclarecer quais são as medidas corretas dos dutos dos itens 5.7.10 e 5.7.21 das planilha da biblioteca

RESPOSTA:

Houve uma falha de digitação no item 5.7.21, onde se lê:

Rede de dutos de insuflamento, giroval **1160x00**, com suporte interno para sustentação para duto giroval.

Leia-se:

Rede de dutos de insuflamento, giroval **1160x500**, com suporte interno para sustentação para duto giroval.

Em: 31/10/2013

Karenina Martins Valadares
Diretora Infraestrutura - Eventual
Arquiteta e Urbanista/UFVJM – CREA-MG 100.998/D