



NOTAS:

01- TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, DEVERÁ SER EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA 7,5 kgf/cm².

02- TODAS AS CONEXÕES PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER EM PVC SOLDÁVEL.

03- A ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA VEM DO RESERVATÓRIO CENTRAL DO CAMPUS, ESSA ALIMENTAÇÃO DEVE SER CONTÍNUA, AS CAVAS DÁGUA CONSTANTES NA EDIFICAÇÃO SÃO APENAS UMA RESERVA EM CASO DE INTERRUPÇÃO MOMENTÂNEA.