



NOTAS:

01- TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, DEVERÁ SER EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA 7,5 e 9 Kg/cm².

02- TODAS AS CONEXÕES PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, DEVERÃO SER EM PVC SOLDÁVEL.

03- A ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA VEM DO RESERVATÓRIO CENTRAL, DO CAMPUS, ESSA ALIMENTAÇÃO DEVE SER CONTÍNUA, AS CAIXAS D'ÁGUA CONSTANTES NA EDIFICAÇÃO SÃO APENAS UMA RESERVA EM CASO DE INTERRUPÇÃO MOMENTÂNEA.

JULIUS E. CASPARI