# LOCA¢ëO E CARGAS




| Elem | Todas permanentes e acidentais dos pavimentos | | |
|---|---|---|---|
| | Fz | Mx | My |
| P1 | 4 | 0 | 1 |
| P2 | 5 | 0 | 0 |
| P3 | 5 | 0 | 0 |
| P4 | 4 | 0 | -1 |
| P5 | 4 | 0 | 1 |
| P6 | 5 | 0 | 0 |
| P7 | 5 | 0 | 0 |
| P8 | 4 | 0 | -1 |
| Soma | 38 | 0 | 0 |

| Baricentros de pilares | | | |
|---|---|---|---|
| Pilar | X (cm) | Pilar | Y (cm) |
| P5 | 7.0 | P7 | 7.0 |
| P1 | 7.0 | P6 | 7.0 |
| P6 | 351.0 | P5 | 15.0 |
| P2 | 351.0 | P8 | 15.0 |
| P3 | 565.5 | P4 | 356.0 |
| P7 | 565.5 | P1 | 356.0 |
| P8 | 909.5 | P3 | 364.0 |
| P4 | 909.5 | P2 | 364.0 |

# NOTAS E DETALHES DE LOCA¢ëO E CARGAS

CONVENëO PARA COTAS ACUMULADAS EM LOCAëÌ ES E DISTÂNCIAS AOS EIXOS LOCAIS SECUNDÓRIOS:




CONVENëO DE MOMENTOS E FORëAS:

- FZ : FORCA VERTICAL (tf)
- FX e FY : FORCAS HORIZONTAIS (tf)
- MX e MY : MOMENTOS (tfm)
- ESFORÇOS COM VALORES CARACTERÍSTICOS
- A CONVENëO É APRESENTADA AO LADO INDICA A ORIENTAëO POSITIVA DOS ESFORëOS




## CASOS DE CARREGAMENTO E COMBINAëÌ ES:

-TODAS PERMANENTES E ACIDENTAIS DOS PAVIMENTOS: SOMATÓRIA DE CARREGAMENTOS VERTICAS DEVIDOS AO PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA, CARGAS PERMANENTES E ACIDENTAIS TOTAIS (SEM REDUëO).
-CASO (2): PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA.
-CASO (3): CARGAS PERMANENTES DA ESTRUTURA (EXCETO PESO PRÓPRIO).
-EMPUXO: CARGAS DEVIDAS A Aë¢O DE EMPUXO HORIZONTAL DE SOLO (EVENTUALMENTE EXISTENTES).
-SUBPRESSÃO: CARGAS DEVIDAS A Aë¢O DE EMPUXO VERTICAL DECORRENTE DE SUBPRESSÃO DO LENÇOL FRETICO (EVENTUALMENTE EXISTENTE).
-VENTO (1) 90A CARGAS DEVIDAS APENAS É Aë¢O DO VENTO QUE INCIDE NA ESTRUTURA COM UM ÂNGULO DE 90A CONFORME A CONVENëO ADOTADA EM RELAë¢O AO EIXO "X".
-VENTO (3) 0ACARGAS DEVIDAS APENAS É Aë¢O DO VENTO QUE INCIDE NA ESTRUTURA COM UM ÂNGULO DE 0Ã CONFORME A CONVENëO ADOTADA EM RELAë¢O AO EIXO "X".
-VENTO (5) 45Ã CARGAS DEVIDAS APENAS É Aë¢O DO VENTO QUE INCIDE NA ESTRUTURA COM UM ÂNGULO DE 45Ã CONFORME A CONVENëO ADOTADA EM RELAë¢O AO EIXO "X".
-VENTO (6) 135Ã CARGAS DEVIDAS APENAS É Aë¢O DO VENTO QUE INCIDE NA ESTRUTURA COM UM ÂNGULO DE 135Ã CONFORME A CONVENëO ADOTADA EM RELAë¢O AO EIXO "X".

## NOTAS:

-AS CARGAS APRESENTADAS REFLETEM O ESTADO DO PROJETO QUANDO ELAS FORAM ELABORADAS. MODIFICAëÌ ES EM OUTRAS DISCIPLINAS QUE EXIJAM ALTERAëO NA GEOMETRIA EOU NOS CARREGAMENTOS DO EDIFÍCIO (EM ESPECIAL ARQUITETURA, PAISAGISMO OU CONTENëÌ ES) EXIGIRëO ATUALIZAëO DAS MESMAS ANTES DA ELABORAë¢O DO PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAëÌ ES E, POR CONSEQUÊNCIA, ANTES DA FINALIZAëO DAS CORRESPONDENTES ESTIMATIVAS DE CUSTOS DA OBRA.
-AS CARGAS AQUI INDICADAS FORAM GERADAS COM A HIPÓTESE DE QUE, SOB CARGA, AS FUNDAëÌ ES SOFREM DESLOCAMENTOS QUE PODEM SER DESPREZADOS. SE A SOLUëO DE FUNDAëÌ ES PROVOCAR RECALQUES DIFERENCIAIS QUE TORNEM INACEITÁVEL O USO DESTA HIPÓTESE, ESTE FATO DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADO AO PROJETISTA ESTRUTURAL PARA A PRODUëO DE NOVA PLANTA JÁ QUE ESTA PLANTA ESTARÁ INVALIDADA.
-AS CARGAS DE VENTOS QUE INCIDEM NA ESTRUTURA SEGUNDO ÂNGULOS DE 270Ã 180Ã 225Ã 315ADEVEM SER OBTIDAS INVERTENDO-SE O SINAL DAS CARGAS DOS VENTOS 90Ã 0Ã 45Ã 135Ã RESPECTIVAMENTE.
- A PLANTA DE LOCAë¢O E CARGAS SOMENTE PODERÁ SER LIBERADA PARA OBRA QUANDO ESTIVER NA FASE "PROJETO EXECUTIVO". EM HIPÓTESE ALGUMA ANTES DISSO.
-AS CARGAS ACIDENTAIS FORAM PREVISTAS CONFORME A NBR6120, SENDO QUE NOS CARREGAMENTOS APRESENTADOS PODE EXISTIR REDUëO CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.2.1.8.
-O PROJETO DAS FUNDAëÌ ES DEVERÁ INDICAR AS VIGAS DE TRAVAMENTO BEM COMO AS VIGAS DE EQUILÍBRIO (ALAVANCA) EVENTUALMENTE NECESSÁRIAS EM FUNëO DA IMPOSSIBILIDADE DE SE EXECUTAR A FUNDAë¢O CENTRADA SOB A CARGA OU NA DIVISA.
-O PESO PRÓPRIO DAS FUNDAëÌ ES/BLOCOS DE COROAMENTO/SAPATAS NëO ESTÁ INCLUSO NAS CARGAS VERTICAIS.
-A TABELA DE CARGAS PODE SER FORNECIDA EM PLANILHA ELETRÔNICA (.XLS), QUANDO SOLICITADO À KNJNIK ENGENHARIA.
-O PROJETO DE FUNDAëÌ ES DEVE CONSIDERAR TODOS OS ESFORÇOS E CASOS DE CARGA APRESENTADOS BEM COMO OS VALORES MÁXIMOS E MÍNIMOS OBTIDOS DA COMBINAëO ENTRE ELES.
-O PROJETISTA DE FUNDAëÌ ES DEVE SOLICITAR FORMALMENTE À KNJNIK ENGENHARIA AS COMBINAëÌ ES E/OU CASOS DE CARGA DIFERENTES DOS JÁ APRESENTADOS EM PLANTA ESPECÍFICA, QUANDO ENTENDER QUE ISSO É NECESSÁRIO. ESTAS INFORMAëÌ ES ADICIONAIS SERëO FORNECIDAS EM PLANILHA ELETRÔNICA.
-QUANDO HOUVER ESFORÇO DE EMPUXO HORIZONTAL OU DE SUBPRESSÃO (VERTICAL), ESTES ESTARëO INDICADOS, RESPECTIVAMENTE, NOS CASOS "EMPUXO" E "SUBPRESSÃO". A INEXISTÊNCIA DE VALORES PARA OS ESFORÇOS DESSES CASOS INDICA QUE O PROJETO ESTRUTURAL NëO CONSIDEROU TAL HIPÓTESE, E SE ELA SE CONFIRMAR A KNJNIK ENGENHARIA DEVE SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS, UMA VEZ QUE A TABELA DE CARGAS APRESENTADA NëO É VÁLIDA E DEVE SER SUBSTITUÍDA.
-QUANDO NëO ESTIVEREM EXPLICITAMENTE INDICADOS NA PLANILHA, DEVEM SER CONSIDERADOS ESFORÇOS HORIZONTAIS ATUANTES EM AMBAS AS DIREëÌ ES DA ORDEM DE 3% DO ESFORÇO VERTICAL (Fz) PARA O CASO DE CARREGAMENTO "TODAS PERMANENTES E ACIDENTAIS DOS PAVIMENTOS".

# MARCA¢ëO DE SAPATAS




## NOTAS

1 - A OBRA DEVERÁ SER LOCADA DE ACORDO COM A PLANTA DE LOCAë¢O E CARGAS.

2 - O SOLO DE APOIO DAS SAPATAS DEVERÁ SER INSPECIONADO PELO ENGENHEIRO CONSULTOR CONTRATADO.

3 - AS COTAS DE APOIO DAS SAPATAS DEVERëO ESTAR COMPATIBILIZADAS COM OS SEGUINTES ITENS:

3a. ELEMENTOS ENTERRADOS TAIS COMO CAIXA D'AGUA, CISTERNAS, POÇOS DE DRENAGEM E ESGOTO;

3b. SOLO COM CAPACIDADE DE CARGA COMPATÍVEL COM A ESPECIFICAë¢O DO PROJETO.

4 - QUALQUER MUDANÇA NA COTA DE APOIO QUE FOI PREVIAMENTE DEFINIDA PELO ENGENHEIRO ESTRUTURAL, DEVERÁ SER COMUNICADA PARA QUE ELE AVALIE A NECESSIDADE DE IMPLANTAR TRAVAMENTO OU REFORÇOS DA ARMAë¢O DOS PILARES.

5 - ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO MAGRO NO FUNDO DA SAPATA, DEVERÁ SER ELIMINADA A EXISTÊNCIA DO SOLO SOLTO OU LAMA NA SUA BASE.

6 - CASO SEJA VERIFICADO A PRESENÇA DE FOSSA OU POÇO ANTIGO NA REGIëO DA SAPATA PROMOVER A SUA LIMPEZA.

7 - CASO SEJA DETECTADA A EXISTÊNCIA DE ÁGUA NA CAVA DA SAPATA DEVERÁ SER EXECUTADA UMA PEQUENA VALA DRENANTE EM TORNO DELA QUE DESAGUE EM UM POÇO ONDE DEVERÁ SER INSTALADA UMA BOMBA DE RECALÇAGE DE 2" PARA A POSSIBILITAR A EXECUëO DOS SERVIÇOS A SECO. ESSA VALA DEVERÁ SER LIMPA E CONCRETADA JUNTO COM A SAPATA.

8 - CASO SEJA DETECTADA A EXISTÊNCIA DE ÁGUA NA CAVA DA SAPATA E SOLO FOR ÁREIA, DEVERÁ SER PROVIDÊNCIADA A INSTALAëO DE PONTEIRAS DE REBAIXAMENTO A CADA 1,50 metros COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 3,50 metros

9 - NëO DEVERÁ SER PERMITIDO REATERRO COM SOLO COMPACTADO DO FUNDO DA CAVA PARA POSTERIOR APOIO DA SAPATA.

10 - A PROFUNDIDADE DE ESCAVAë¢O COM EQUIPAMENTOS MECÂNICOS DEVEM SER PARALISADA NO MÍNIMO 30cm DA COTA DA BASE.

11 - O CONCRETO E Aë¢O DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAëÌ ES DO PROJETO ESTRUTURAL.

12 - CONFORME NBR6122(2010), ITEM 5.6, FOI CONSIDERADO O PESO PRÓPRIO DA SAPATA OU NO MÍNIMO 5% DA CARGA VERTICAL PERMANENTE PARA DIMENSIONAMENTO DA FUNDAë¢O.

13 - TENSëO ADMISSÍVEL DO SOLO CONSIDERADA FOI DE 2.0 kgf/cm2.

14 - ARQUIVOS DE REFERÊNCIA:
PACOTE DE ARQUIVOS DE SONDAGEM DE AUTORIA DA S.F.C - SONDAGENS FUNDAëÌ ES E CONSTRUëÌ ES LTDA. COM DATA 18/04/2013

## LEGENDA DE SAPATAS DE FUNDAë¢O

SXXX
X SAPATA/Y SAPATA
CA=CA-SUP/CA-INF (COTAS SUPERIOR E INFERIROR)
HF=ALTURA TOTAL DA SAPATA
HO=ALTURA DO PÉ DA SAPATA




# OBSERVAëÕES GERAIS SOBRE A EXECUë¢O DA ESTRUTURA

1) VER ORIENTAëÌ ES SOBRE AS CARGAS NAS FUNDAëÌ ES, DETALHES GENÉRICOS E INFORMAëÌ ES SOBRE O CONCRETO E/OU ALVENARIA ESTRUTURAL NA PLANTA 100, QUE DEVE SER SEMPRE CONSULTADA COMO COMPLEMENTO DA PRESENTE PLANTA.

2) AS COTAS DE IMPLANTAëO DA OBRA, AS COTAS E OS NÍVEIS DAS FORMAS DEVERëO SER VERIFICADAS E ACEITAS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA ANTES DA EXECUëO DAS MESMAS.

3) RECOMENDAMOS QUE TODOS OS PONTOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAëO DE TODAS AS TORRES E PRÉDIOS ANEXOS (CASO EXISTAM), SEJAM LOCADOS E CONFERIDOS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA ANTES DA EXECUëO DAS FUNDAëÌ ES.

4) COMO REFERÊNCIA PARA O PROJETO DE IMPLANTAëO FOI UTILIZADO SOMENTE O PROJETO ARQUITETÔNICO.

5) AS QUANTIDADES DE MATERIAIS CONSTANTES EM CADA PRANCHA SÃO INDICATIVAS, DEVENDO SER VERIFICADAS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA TANTO PARA FINS DE ORÇAMENTO COMO PARA COMPRA DE MATERIAL.

6) OS COBRIMENTOS DAS ARMADURAS, AS DOBRAS E OS DIÂMETROS DE CURVATURA DOS GANCHOS DEVERëO ATENDER O PRESCRITO NOS ÍTENS ESPECÍFICOS DA NBR 6118.

7) O ESCORAMENTO, O RE-ESCORAMENTO E O CIMBRAMENTO DESTA ESTRUTURA DE CONCRETO DEVERÃO SER OBJETO DE UM PROJETO ADICIONAL ESPECÍFICO DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTANTE DA ESTRUTURA, O QUAL DEVERÁ RESPEITAR A NBR 15696, BEM COMO A RESISTÊNCIA E A MATURIDADE DOS CONCRETOS SEM EXCEDER AOS CARREGAMENTOS MÁXIMOS CONSIDERADOS NO PROJETO ESTRUTURAL. CONFORME A NBR 12655, O PROJETO DE RE-ESCORAMENTO DEVERÁ SER OBJETO DE APROVAëO FORMAL PELO PROJETISTA ESTRUTURAL ANTES DE SEU EMPREGO NA OBRA. ESPECIAL ATENëO DEVERÁ SER DADA PARA NÃO CAUSAR CARREGAMENTOS INADEQUADOS NEM TAMPOUCO SUBMETER O CONCRETO A Aë¢ES EM IDADE PRECOCE, O QUE PODERÁ AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE AS DEFORMAëÌ ES LENTAS APRESENTADAS PELA ESTRUTURA.

8) A EXECUë¢O DO ESCORAMENTO, DO RE-ESCORAMENTO E DO CIMBRAMENTO DEVE RESPEITAR A NBR 15696 BEM COMO O PROJETO ESPECÍFICO ACIMA MENCIONADO.

9) CASO NECESSÁRIAS, SERëO INDICADAS NAS FORMAS EXECUTIVAS JUNTAS DE CONCRETAGEM PARA MINIMIZAR A FISSURAë¢O DA ESTRUTURA.

10) DEVERÁ EXISTIR PROJETO DAS VEDAëÌ ES QUE DEFINA A EVENTUAL NECESSIDADE E A POSIëO DE JUNTAS OU OUTROS DISPOSITIVOS QUE REDUZAM A NÍVEIS TOLERÁVEIS OS EFEITOS DECORRENTES DE VARIAëO TÉRMICA EOU DE RETRAë¢O DA ESTRUTURA.

11) DEVEM SER PREVISTAS MEDIDAS ESPECIAIS DE ADEQUAëO PARA OS REVESTIMENTOS DE FACHADA, CONSIDERANDO A REAL POROSIDADE DO CONCRETO UTILIZADO.

12) QUANDO A EDIFICAë¢O ESTIVER SUJEITA A EMPUXOS LATERAIS NO EMBASAMENTO DECORRENTES DAS CONTENëÌ ES (MUROS DE ARRIMO, CORTINAS OU PAREDES DIAFRAGMA QUE SE APOIAM NA ESTRUTURA) E A MESMA APRESENTA JUNTA(S) DE DILATAë¢O, DEVE-SE DISPOR NEOPRENE AO LONGO DESTA(S) CONFORME DETALHE GENÉRICO NA PLANTA 100.

13) A ESTRUTURA DE CONCRETO FOI CONCEBIDA PARA TRRF (TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO) DE 120 MINUTOS, REDUZIDOS PARA 90 MINUTOS CONFORME METODO DE TEMPO EQUIVALENTE EM CONFORMIDADE COM A NBR 15200. O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA DEVERÁ ADOTAR TODAS AS MEDIDAS NëO ESTRUTURAIS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR ESTE ENQUADRAMENTO PARA A(S) EDIFICAë¢O(ëES) OBJETO DESSE PROJETO. TODOS OS PAVIMENTOS DEVERÃO SER CONSTRUÍDOS DE MODO A APRESENTAR FUNëO CORTA FOGO (ESPECIAL ATENëO DEVERÁ SER DISPENSADA ÀS ABERTURAS VERTICAIS EM LAJES, DUTOS, SHAFTS, ETC). TODOS OS ELEMENTOS DE CONCRETO (EXCETO PAREDES DE CONCRETO) DEVEM SER REVESTIDOS COM 5MM DE GESSO, OU 10MM DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA OU 15MM DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA (TAIS REVESTIMENTOS DEVEM APRESENTAR ADERÊNCIA Ô TRAë¢O CONFORME NBR13528, MAIOR OU IGUAL A 0,2MPa). CASO ESTAS PREMISSAS NëO SE VERIFIQUEM O PROJETISTA ESTRUTURAL DEVE SER COMUNICADO ANTES DA APROVAë¢O DAS FORMAS DA OBRA, POIS ESTE FATO OBRIGARÁ A ELABORAë¢O DE NOVO PROJETO ESTRUTURAL PARA A MESMA.

14) A EXECUë¢O E DISPOSIëO DAS ARMADURAS DE REFORÇO DOS FUROS E SULCOS PREVISTOS NOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, NECESSÁRIOS À PASSAGEM DE TUBULAëÌ ES E INSTALAëÌ ES, DEVERëO RESPEITAR A A NBR 6118, EM ESPECIAL AOS ÍTENS 13.2.5 E 21.3. O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA DEVERÁ VERIFICAR NOS PROJETOS DAS DEMAIS DISCIPLINAS A EXISTÊNCIA DE OUTRAS FURAëÌ ES E SULCOS, ALÉM DOS INDICADOS NESTE PROJETO, CONSULTANDO SE NECESSÁRIO, O PROJETISTA ESTRUTURAL SOBRE A EVENTUAL NECESSIDADE DE REFORÇOS ADICIONAIS.

15) O DETALHAMENTO DOS REFORÇOS MENCIONADOS NO ÍTEM ANTERIOR, BEM COMO DE MÍSULAS, CONSOLES E OUTROS ELEMENTOS ESPECIAIS PODERÁ ESTAR REPRESENTADO EM PLANTA É PARTE, DEVENDO SER CONSULTADA PREVIAMENTE É ENCOMENDA E MONTAGEM DA ARMAëO.

16) OS VOLUMES DE CONCRETO INDICADOS NAS PLANTAS DE FORMAS, REFEREM-SE AOS ELEMENTOS DE UM PAVIMENTO E OS VOLUMES DE CONCRETO E QUANTITATIVOS DE Aë¢O INDICADOS NAS DEMAIS PLANTAS REFEREM-SE AOS ELEMENTOS CONSTANTES EM CADA UMA DELAS.

17) DISPOR TELA DE PROTEëO NOS BURACOS DAS LAJES PARA EVITAR QUEDAS DURANTE A EXECUëO DA OBRA.

18) VERIFICAR DISPOSIëO, NÚMERO DE BARRAS, DIÂMETROS E COMPRIMENTOS DAS ESPERAS DOS PILARES NAS PLANTAS DE DETALHAMENTO DESTES ELEMENTOS.

19) QUALQUER MODIFICAëO, DÚVIDA OU DIVERGÊNCIA ENTRE DETALHES GENÉRICOS E OS DESENHOS ESPECÍFICOS NAS PLANTAS DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA ESTRUTURAL.

20) O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA DEVERÁ, LEVANDO EM CONTA TODAS AS CARACTERÍSTICAS DESTE PROJETO ESTRUTURAL, IDENTIFICAR E ADOTAR AS EVENTUAIS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS E CRITÉRIOS DE DESEMPENHO (TÉRMICO, ACÚSTICO, ETC.) DA EDIFICAëO E ORA PROJETADA, TAIS COMO OS CONSTANTES NA NBR 15575 E/OU OUTROS SIMILARES. TODA E QUALQUER MEDIDA EVENTUALMENTE ADOTADA QUE IMPLIQUE AUMENTO DE CARGA E/OU ALTERAëO DE GEOMETRIA, DEVE SER IMEDIATAMENTE E FORMALMENTE COMUNICADA AO PROJETISTA ESTRUTURAL, PARA ADOëO DAS INDISPENSÁVEIS MEDIDAS CORRETIVAS NO PRESENTE PROJETO ESTRUTURAL.

# DETALHES DE FORMAS

| CARGAS CONSIDERADAS NESTE PAVIMENTO | |
|---|---|
| ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS | 13,00 kN/m³ |
| ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS | 17,00 kN/m³ |
| BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO | 14,00 kN/m³ |
| REBOCOS DE TETOS | 0,25 kN/m² |
| PISOS COMUNS | 0,75 kN/m² |
| FORRO (ONDE EXISTIR NO PROJ.ARQ.) | 0,50 kN/m² |
| DRY-WALL | 0,25 kN/m² |
| CHEIA DE JARDIM (ONDE EXISTIR NO PROJ.ARQ.) | 17,00 kN/m³ |
| ENCHIMENTO DE PISO | 20,00 kN/m³ |

CONVENëÌ ES:
MEDIDAS EM CENTÍMETROS E NÍVEIS EM METROS

- PILAR QUE NASCE NESTE PAVIMENTO
- PILAR QUE MORRE NESTE PAVIMENTO
- PILAR QUE PASSA PELO PAVIMENTO
- PILAR QUE MUDA DE SEÇÃO NESTE PAVIMENTO
- CONSOLE
- CF: CONTRAFLECHA (cm)

OBSERVAëÌ ES:
- SALVO INDICAëO EM CONTRÁRIO, PREVER CONTRAFLECHA DE 1/400 DO VÃO DA PEÇA.
- QUANDO NëO COTADA A DISTÂNCIA ENTRE UMA DAS FACES DA VIGA E A DO PILAR NO QUAL ELA SE APOIA, ISTO INDICA QUE SEUS EIXOS E/OU PELO MENOS UMA DE SUAS FACES SëO COINCIDENTES.

# COBRIMENTOS

ARMADURAS PASSIVAS (CA50 E CA60):

| LAJES(*): | | | |
|---|---|---|---|
| ARMADURA NEGATIVA | 2,0 cm | BLOCOS/SAPATAS: | 3,0 cm |
| ARMADURA POSITIVA | 2,0 cm | CORTINAS/MUROS: | 3,0 cm |
| ESCADAS: | 2,0 cm | PILARES: | 2,5 cm |
| VIGAS(*): | | RESERVATÓRIOS: | |
| VIGAS DE BALDRAME | 3,0 cm | LAJE DA TAMPA | 4,0 cm |
| DEMAIS VIGAS | 2,5 cm | PAREDES E LAJE DO FUNDO | 3,0 cm |

(*)QUANDO SUJEITOS A PROTENSÃO:

| LAJES: | |
|---|---|
| ARMADURA NEGATIVA | 3,0 cm |
| ARMADURA POSITIVA | 3,0 cm |
| VIGAS | 3,0 cm |

ATENëO:
DEVE SER ADOTADO CONTROLE RIGOROSO DE QUALIDADE E RIGÍDOS LIMITES DE TOLERÂNCIA DA VARIABILIDADE DAS MEDIDAS DURANTE A EXECUëO.

ARMADURAS ATIVAS (CP-190 RB):

| LAJES: | |
|---|---|
| ARMADURA NEGATIVA | 4,0 cm |
| ARMADURA POSITIVA | 5,0 cm |

CONCRETO: fck = 30 MPa

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05 | | | |
| 04 | | | |
| 03 | | | |
| 02 | | | |
| 01 | | | |
| 00 | 01/08/2017 | LUIZ | EMISSëO INICIAL |
| NA | DATA | RESPONSÁVEL | DESCRIëO DA REVISëO: |

FASE:
PROJETO ESTRUTURAL - PROJETO EXECUTIVO

OBSERVAëÌ ES:

CAMPUS JANAÚBA
SUBESTAë¢O

ESTARADA ESTADUAL MGT - 122 - BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA - JANAÚBA/MG

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CNPJ: 16.888.315/0001-57

TÍTULO:
LOCA¢ëO E CARGAS

AUTOR PROJETO/ RT:
ENG. EDUARDO ANDRE BOTH - CREA: 5063648354-SP

GABINETE
PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
www.engenhariamineiragraba.com.br
contato@engenhariamineiragraba.com.br

5087

DETALHAMENTO: LUIZ

| VERSëO: | DATA: | ESCALA: | CREA CONSTRUÍDA: | FOLHA: |
|---|---|---|---|---|
| R00 | 01/08/2017 | 1:50 | | 0001 |

ARQUIVO: 6087-EST-EX-JNIM-0001-LOCA-R00

11/984 ESTA PLANTA SOMENTE PODERÁ SER UTILIZADA SE PLOTADA COLORIDA A PARTIR DE UM ARQUIVO NO FORMATO PDF OU DWG

Plotted: 14:45:20
Date: 01/08/2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| 00 | 3 | 0.05 | |
| 01 | 7 | 0.05 | |
| 02 | 7 | 0.00 | |
| 03 | 5 | 0.30 | |
| 04 | 93 | 0.40 | |
| 05 | 178 | 0.60 | |
| 06 | 178 | 0.60 | |
| 07 | 178 | 0.50 | |
| 08 | 8 | 0.05 | |
| 09 | 252 | 0.10 | |
| 10 | 4 | 0.05 | |
| 11 | 178 | 0.20 | |
| 12 | 178 | 0.50 | |
| 13 | 91 | 0.05 | |
| 14 | 12 | 0.30 | |
| 15 | 180 | 0.15 | |
| 16 | 90 | 0.20 | |
| 17 | 8 | 0.05 | |
| 18 | 252 | 0.15 | |
| 19 | 4 | 0.05 | |
| 20 | 173 | 0.50 | |
| 21 | 178 | 0.50 | |
| 22 | 180 | 0.15 | |
| 23 | 7 | 0.20 | |
| 24 | 178 | 0.50 | |
| 25 | 12 | 0.20 | |
| 26 | 266 | 0.10 | |
| 27 | 180 | 0.10 | |
| 28 | 8 | 0.05 | |
| 29 | 12 | 0.30 | |
| 30 | 10 | 0.10 | |
| 31 | 90 | 0.20 | |
| 32 | 96 | 0.15 | |
| 33 | 96 | 0.05 | |
| 34 | 200 | 0.10 | |
| 35 | 7 | 0.10 | |
| 36 | 7 | 0.10 | |