

**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS****Diretoria de Vigilância em Estrutura Física**

Parecer Técnico de Aprovação nº. 711/SES/SUBVS-SVS-DVEF / 2021

PROCESSO Nº 1320.01.0007425/2021-22

Belo Horizonte, 06 de outubro de 2021.

PARECER TÉCNICO DE APROVAÇÃO N.º 711/21, de 06-10-2021

ASSUNTO: Projeto de reforma e adequação de área física de estabelecimento ambulatorial de saúde

ESTABELECIMENTO: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM - Campus I Curso de Odontologia

ENDEREÇO: Rua da Glória, nº 187 – Centro – **DIAMANTINA**

OBJETIVOS/ATIVIDADES-FIM:

- Realizar consultas odontológicas e realizar exames de raio x odontológico;
- Prestar assistência à saúde ao ensino.

RESPONSÁVEL TÉCNICA PELO PROJETO:

- Eng^a Civil Jeniffer de Oliveira Freitas – CREA MG 199240/D

AVALIAÇÕES ANTERIORES:

- Parecer Técnico de Indeferimento nº 827/21, de 30-07-21;
- Parecer Técnico de Indeferimento nº 185/21, de 26-02-21.

NÚMERO DE PAVIMENTOS: 02 (dois).

COMUNICAÇÃO ENTRE OS PAVIMENTOS: escada e plataforma mecânica

DESTINAÇÃO PRINCIPAL DOS PAVIMENTOS:

- Pavimento térreo: portaria, recepção, copa, almoxarifado, sanitários de público diferenciados por sexo, sala de armários, sanitários de alunos diferenciados por sexo, vestiários de docentes com sanitários diferenciados por sexo anexos, 03 DMLs, 02 salas de espera, clínica integrada 01 (31 equipos) com 01 sala de digitalização e 03 salas de raio x anexas, sala administrativa/docentes, sala de paramentação e sala de desparamentação, sala de expurgo/embalagens, sala de esterilização, sala de armazenamento e distribuição, administração da CME, sala de paramentação/desparamentação 02, clínica integrada 02 (17 equipos) com 02 salas de raio x, sala de digitalização e sala de materiais anexa, sala de expurgo/embalagens, sala de desparamentação, sala de recuperação, sala de paramentação, vestiário e sala de docentes;
- Pavimento superior: Laboratório Multiusuário 01, 02 e 03, sala de raio x e sala de digitalização anexas ao laboratório 02, 02 DMLs, sala de espera, 02 salas de raio x, sala de digitalização, escovódromo, sala de paramentação/desparamentação docentes, vestiários docentes, clínica integrada 03 (18 equipos), salas de paramentação e de desparamentação discentes e sala de expurgo/embalagens.

QUESITOS NÃO ATENDIDOS:

- Porta no sanitário de público masculino do pavimento térreo, na circulação de 1,0m, evitando o acesso ao sanitário de público adaptado e ao sanitário de público feminino, com trânsito pelo sanitário masculino;
- Bancada com pia na sala de recuperação.

OBSERVAÇÕES:

- Os procedimentos de lavagem e secagem de instrumentais são realizados por alunos e os procedimentos de esterilização serão realizados exclusivamente por funcionários/técnicos capacitados. Após lavar, secar, embalar e etiquetar os materiais os mesmos serão deixados na CME para posterior esterilização. Os materiais utilizados nas clínicas integradas 02 e 03 deverão ser acondicionados e transportados pelos alunos e levados a CME localizada no pavimento térreo. Em horário pré-estabelecido o aluno retorna para buscar seu material que fica na sala de armazenado e distribuição, conforme informado em Memorial Descritivo;
- Deverá ser verificado in loco como será realizado o transporte de materiais das salas de expurgo até a CME, devendo ser realizado em caixas com tampa e de fácil higienização;
- A sala de recuperação prevista na clínica integrada 02 será destinada ao suporte de pacientes que não se sentirem bem após os procedimentos, conforme informado em Memorial Descritivo;
- Os exames de raio x serão intraoral e a revelação digital, conforme informado em Memorial Descritivo;
- As paredes e portas das salas de raio x odontológicas deverão possuir proteção radiológica, conforme informado em Memorial Descritivo;
- O depósito de resíduos é externo ao edifício;
- Os documentos referentes ao projeto arquitetônico aprovado encontram-se no processo SEI relacionado neste documento;
- A aprovação do projeto arquitetônico pela VISA não exime os responsáveis técnicos das demais aprovações/licenças pelos órgãos reguladores.

CONCLUSÃO:

O projeto de reforma e adequação de área física da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM - Campus I Curso de Odontologia, em Diamantina, poderá ser considerado aprovado para fins de

liberação de Alvará Sanitário, mas deverão ser atendidos os quesitos e as observações acima mencionados.

Ademais, após a conclusão das obras/serviços, a autoridade sanitária competente, municipal ou estadual, conforme habilitação e condição de gestão, deverá julgar satisfatórios os requisitos observados “in loco” durante visita de inspeção ao estabelecimento, tendo como referência este Parecer, o projeto e os demais documentos em anexo, razão por que essa documentação deverá permanecer arquivada na VISA responsável pela inspeção.

Arqª Sara Peters de Assunção

CAU A 38.395-3

Arqª Renata França Leitão de Almeida

CAU A 22.679-3

Diretora de Vigilância em Estrutura Física/SVS



logotipo

Documento assinado eletronicamente por **Sara Peters de Assuncao, Servidor (a) Público (a)**, em 06/10/2021, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



logotipo

Documento assinado eletronicamente por **Renata Franca Leitao de Almeida, Diretor(a)**, em 06/10/2021, às 16:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



QRCode

Assinatura CRC 4936702E.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **36297571** e o código