



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURÍ
DIAMANTINA – MINAS GERAIS**

**AVISO
CONCORRÊNCIA 008/2010**

Pergunta:

Consta na planilha licitada que as lajes serão pré-moldadas para piso com SC de 350 e 600kg/m² com lajotas, trilhos e capeamento com concreto FCK 30Mpa porem de acordo com o projeto estrutural as lajes deverão ser do tipo nervurada h=30cm com concreto FCK 500kgf/m² e laje maciça. Qual deverá ser executada?

Resposta:

Faremos a revisão do projeto estrutural para que sejam utilizadas as lajes descritas na planilha.

Pergunta:

No item 3 subitem 3.2.2 do edital está sendo solicitado o atestado que contém **ARMAÇÃO EM AÇO CA-56/60, o correto num seria ARMAÇÃO EM AÇO CA 50/60?**

Resposta:

Houve um erro de digitação o correto é Aço CA 50/60.

Assina: Karenina Martins Valadares – Diretora de Obras e Fiscalização/UFVJM – Em 10/08/2010