



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURÍ
DIAMANTINA – MINAS GERAIS**

**ESCLARECIMENTOS
CONCORRÊNCIA 018/2010**

Pergunta:

Onde serão instalados os tanques de aço escovado (item 06.12 da planilha licitada) e quais as suas dimensões.

Resposta:

Os tanques serão instalados na área da piscina, nos vestiários com fraldário, no 1º pavimento do prédio. O tanque tem dimensões 50 x 40 x 23 e de embutir monobloco escovado, Tramontina ou similar.

Pergunta:

Qual a especificação da banheira com material térmico (item 06.13 da planilha licitada).

Resposta:

Banheira com vibra de vidro jacuzzi, multimax ou similar.

Pergunta:

Onde serão instalados os 320 m² de fechamento em vidro temperado com portas (item 12.02 da planilha licitada)? Este item não consta no projeto arquitetônico.

Resposta:

O vidro temperado será instalado no 1º pavimento do prédio.

Pergunta:

Não foram fornecidos os projetos elétrico, estrutural e hidrossanitário, detalhamento das esquadrias (janelas e basculantes). Sendo que será executado o 2º pavimento, ainda não constam estes projetos? Solicitamos que sejam enviados os projetos complementares.

Resposta:

Os projetos complementares estão sendo desenvolvido e serão entregues junto da assinatura do contrato.

Pergunta:

Qual a especificação da torneira (item 06.18) da planilha licitada.

Resposta:

Torneira Docol Matic ou similar.

Pergunta:

Qual o tipo de impermeabilização com esp=3cm a ser utilizado no contra-piso (item 09.01 da planilha licitada) ? De acordo com o memorial o contra-piso deverá ser utilizado diretamente no solo ocorre que esta obra é 2º pavimento.

Resposta:

Deverá ser utilizado tinta betuminosa tipo NETROLIN ou similar.

Pergunta:

Consta na planilha licitada (item 06.04) bancada em granito amêndoas, porém no projeto arquitetônico todas as bancadas são em ardósia que também já está na planilha licitada.

Resposta:

Parte das bancadas serão em granito e outra parte em ardósia.

Pergunta:

Consta no projeto arquitetônico que as portas dos sanitários são em alumínio, porém na planilha licitada consta as portas dos sanitários em madeira revestida com laminado texturizado.

Resposta:

Conforme a especificação técnica, quando da licitação, observando-se divergência entre especificação técnica e projeto arquitetônico, prevalecerá o segundo. Por sua vez, observando-se divergência entre as informações dos projetos arquitetônico/complementares e as informações contidas na planilha de orçamento básico prevalecerão em princípio, as da segunda.

Assina: Karenina Martins Valadares – Diretora Fiscalização e Obras/UFVJM

Em: 25/08/2010