



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO
JEQUITINHONHA E MUCURI

Diamantina - Minas Gerais



ESCLARECIMENTO Nº 002

Concorrência 034/2013

Objeto: Contratação de empresa especializada para obra construção do hangar do Parque Tecnológico da UFVJM - Diamantina (MG)

PERGUNTA:

A comprovação de atestado técnico operacional para estaca pré-moldada deve ser necessariamente de concreto ou pode ser metálica?

RESPOSTA:

A comprovação de atestado técnico operacional para estaca pré-moldada deve ser necessariamente de concreto pois é o tipo de fundação que será utilizado nas obras da UFVJM.

Em: 31/10/2013

Karenina M. Valadares

Karenina Martins Valadares
Arquiteta Urbanista/UFVJM
CREA 100.998/D
Diretora de Infraestrutura/Eventual